

Inspektionsskema for lovpligtigt eftersyn af kontrollerbare kontraventiler (EA) og tilbagestrømningssikringsventiler (CA/BA). Eftersyn skal ske i henhold til DS/EN1717 og DS/EN 806-5

Ventil type/model nr.: \_\_\_\_\_

Installationsdato.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<b>EA ventil</b>	Funktionstest 12. måned
Dato:	
Firma:	
Autorisations-nr.:	
Montør:	

<b>CA/BA ventil</b>	Tilsyn 6. måned	Funktionstest 12. måned
Dato:		
Firma:		
Autorisations-nr.:		
Montør:		

<b>EA ventil:</b>	I orden	Ej ok	Afhjulpet
Ventilens tilgængelighed (skal altid være let tilgængelig)			
Visuel kontrol af forbindelse til afspærringsventiler			
Funktionskontrol (åbne/lukke) af afspærringsventiler før og efter ventil			
Ved vandmåler: funktionskontrol af tilbagestrømningssikring mod gadeledningsnettet			
På vandinstallation i bygning: funktionskontrol af tilbagestrømning til drikkevandinstallationen			

<b>CA/BA ventil:</b>	I orden	Ej ok	Afhjulpet
Ventilens tilgængelighed (skal altid være let tilgængelig)			
Visuel kontrol af forbindelse til afspærringsventiler			
Funktionskontrol (åbne/lukke) af afspærringsventiler før og efter ventil. Ventiler skal være langsomt lukkende ventiler			
Rensning af filtre			
Stilstandstryk mbar (ikke CA)			
Differenstryk mbar (ikke CA)			
Funktionstest kontraventil tilgang (ikke CA)			
Funktionstest kontraventil afgang (ikke CA)			

Dato for næste tilsyn / funktionstest: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_